

Về việc Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị của Yokogawa phục vụ sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi: Công ty TNHH YOKOGAWA Việt Nam

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị của Yokogawa phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Tổ máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư nêu trên với chủng loại và số lượng như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ hiệu lực của báo giá (*VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành*) và phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 10/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Việt Cường

PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số/NDQN-KHVT ngày/03/2023)

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiến độ cấp hàng
1	Bộ chuyển đổi chênh áp suất	Mã ký hiệu: EJA110E-DMS4J-912DB/HE Thông số kỹ thuật: Output: 4-20mA (Brain protocol); Span: 1 to 100kPa; Range: -100 to 100kPa; Ống xung theo phương ngang, áp lực cao bên trái		Bộ	01		
2	Bộ chuyển đổi áp suất	Mã ký hiệu: EJA530E-DBS4N-012DL/HE Thông số kỹ thuật: Yokogawa; Range: -0.1 to 2MPa; Span: 0.1 to 2MPa; Output signal: 4-20mA (Brain protocol)		Cái	01		
3	Bộ chuyển đổi chênh áp suất	Mã ký hiệu: EJA110A-DMS5A-22DC Thông số kỹ thuật: Yokogawa; Range 1 to 100kPa; Output: 4 to 20mA		Cái	01		
4	Bộ chuyển đổi chênh áp suất	Mã ký hiệu: EJA130A-DHS5A-22DC Thông số kỹ thuật: Yokogawa; Range 5 to 500kPa; Output: 4 to 20mA		Cái	01		