

Về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 6 “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống khử khí NOx”.

Kính gửi: Các nhà thầu tham dự gói thầu EPC số 6

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-NĐQN ngày 12/04/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 6 “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống khử khí NOx” của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Bên mời thầu là Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xin thông báo: Hủy thầu gói thầu EPC số 6 “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống khử khí NOx” thuộc kế hoạch LCNT các gói thầu của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, với lý do *“Tất cả các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”* theo Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Mục 39.1.a, Chương I, Chỉ dẫn Nhà thầu của Hồ sơ mời thầu. Cụ thể như sau:

1. Các Liên danh nhà thầu sau đây đã không gia hạn hiệu lực Hồ sơ dự thầu và Bảo đảm dự thầu theo quy định tại mục 17.2, Chương I - Chỉ dẫn Nhà thầu của Hồ sơ mời thầu do đó Hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp, gồm có:
 - Liên danh Nhà thầu Fujian Longking - Lilama10;
 - Liên danh Nhà thầu SEC – AMECC (gồm Shanghai Electrical Group Co.,Ltd – Shanghai Electrical (Vietnam) Co.,Ltd – AMECC Mechanical Construction JSC);
 - Liên danh Nhà thầu GE - CECO (gồm Alstom Techincal Services (Shanghai) ., Co.Ltd, Ge Group – Alstom Power Italia Spa Ge Group – GE Power Vietnam Company Limited, GE Group – Chemical Industry Engineering Joint Stock Company);
 - Liên danh Nhà thầu KDPE - MIE (gồm Wuhan Kaidi Electric Power Environmental Co.,Ltd – Machines and Industrial Equipment Corporation JSC).

2. Hồ sơ dự thầu của các Liên danh nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT, gồm có :
- Liên danh ZTEPT - Lilama 69-3 – EE (gồm Zhejiang Tiandi Environmental Protection Technology Co., Ltd - LILAMA 69-3 Joint Stock Company - E.Energy Technology Co., Ltd):
 - Đơn dự thầu và Thỏa thuận liên danh không hợp lệ;
 - Liên danh Chalieco - Seico- ZIFD (China Aluminum International Engineering Corporation Limited - Zhe Jiang Fei Da Environmental Science & Technology Co., Ltd - Steel Buildings and Equipment Industries Joint Stock Company):
 - Thỏa thuận liên danh không hợp lệ;
 - Thành viên liên danh Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO) không có tên trên mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu.
 - Liên danh B&WBC – POS (gồm Babcock & Wilcox Beijing Company – PTSC Offshore Services Joint Stock Company)
 - Bảo lãnh dự thầu là không hợp lệ do không được phát hành bởi ngân hàng hoặc tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt nam theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
 - Liên danh DEC – Hoa Nguyen (gồm Dongfang Electric Co., Ltd- Hoa Nguyen Investment Group Co.,Ltd).
 - Thỏa thuận liên danh không hợp lệ.
 - Nhà thầu Hoa Nguyên không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính.
 - Liên danh SPIC-LILAMAEMC-BACH DANG 201 (gồm SPIC Yuanda Environmental —Protectionmental Engineering CO., LTD – Lilama Erection Mechanical Joint stock – Bach Dang 201 Construction Joint Stock Company)
 - Đơn dự thầu và Thỏa thuận liên danh không hợp lệ.
 - Liên danh KC Cottrell – Narime (gồm KC Cottrell Co.,Ltd – National Research Institute of Mechanical Engineering (Narime)
 - Thành viên Liên danh NARIME không đáp ứng yêu cầu về doanh thu.
 - Liên danh nhà thầu GDL (Lilama 69-1 Bắc Ninh, Nanjing Longyuan Environment, Guodian technology and Environment group Hong Kong Corporation limited):
 - HSDXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt”0” điểm) theo Chương III, mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
 - Liên danh Datang – Lilama 69-2 – Bach Dang (gồm Datang Environment Industry Group Co., Ltd Lilama 69-2 Joint Stock Company - Bach Dang Import – Export and Construction Joint Stock Company).

- HSDXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt "0" điểm) theo Chương III, mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
- Liên danh Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd - Viet Long Joint Stock Company - Lilama 69-1 Phả Lại Joint Stock Company - Redriver Engineering & Trading Co.,Ltd;
 - Hồ sơ đề xuất kỹ thuật giai đoạn 2 của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mặt phạm vi công việc và một số nội dung kỹ thuật khác của Hồ sơ mời thầu giai đoạn 2 (Nhà thầu nêu việc lắp đặt SCR sẽ làm ảnh hưởng đến sự vận hành của quạt khói và bộ sấy không khí nhưng tuyên bố rằng công việc cải tạo khắc phục không thuộc phạm vi của Nhà thầu; Tiến độ lắp đặt kết nối bộ SCR không đáp ứng yêu cầu HSMT giai đoạn 2).

Cám ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý Liên danh nhà thầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT, HCLĐ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KHVT (03).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa